

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 6

1. Czy wycinka drzew i krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją jest po stronie Zamawiającego?

Odp. Wycinkę wykonają służby Zamawiającego.

2. Czy zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego Zamawiający dopuszcza zmianę stropów typu „Filigran” na wylewane monolitycznie?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę stropów typu „Filigran” na wylewane monolityczne pod warunkiem, że Wykonawca przedłoży autorowi projektu do zatwierdzenia projekt zamienny stropów.