

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 12.

1. W przedmiarze – branża elektryczna (budynek nr 1 i nr 2) ilość unifonów wynosi 40 szt. Mieszkań w jednym bloku jest 24. Czy Zamawiający dopuszcza korektę ilości unifonów?

Odp. W przedmiarze robót elektrycznych – poz. 99 winno być 24 szt.

2. Proszę o podanie pełnej nazwy systemu Unifonów.

Odp. Zamawiający nie może podawać pełnej nazwy stosowanego systemu, ze względu na możliwość stosowania rozwiązań równoważnych.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę instalacji videomofonowej na instalację domofonową, tak jak jest to w opisie technicznym? Zastosowany system instalacji videomofonowej zgodnie z przyjętym schematem wpłynie w dużym stopniu na podniesienie kosztów przedmiotowej Inwestycji.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie. Należy przyjąć system **domofonowy** oraz wszystkie elementy pod ten system.

4. Czy wszystkie mieszkania należy przystosować pod instalację przyzywową?

Odp. Instalację przyzywową należy wykonać zgodnie z projektem (patrz Dz.U. nr 75 Rozdział 8a § 192a).