



Mikołajki, 28.06.2018r.

Znak: SIZP.271.10.2018

Dotyczy przetargu: „Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap IIA - udroźnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”

Numer ogłoszenia 2018/S 094-212482; data zamieszczenia: 2018-05-18

Przedstawiamy stanowisko Zamawiającego na zadane pytania przez Wykonawców.

Pytanie 1: Czy istniejący kamień/głaz będący zabezpieczeniem nabrzeża można będzie ponownie wykorzystać do umocnienia nowoprojektowanego wału?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie mógł wykorzystać istniejący kamień/głaz.

Pytanie 2: Prosimy o informacje dotyczące technologii zabezpieczenia konstrukcji stalowych (ścianka szczelna, rury stalowe) przed korozją? Prosimy o załączenie specyfikacji wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych?

Odpowiedź: Zabezpieczenie antykorozyjne ścianek szczelnych i pali należy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 12944, spełniając jednocześnie wymagania dla kategorii korozyjności atmosfery C-4, kategorii korozyjności wody i gruntu Im1 i Im3. Okres trwałości długi (powyżej 15 lat) – H.

Z up. BURMISTRZA

Joanna Wróbel
SEKRETARZ GMINY