UWAGI:

1. Numery działek nie oznaczają kolejności betonowania. Z technologicznego punktu widzenia nie ma przeciwskazań do betonowania po sobie sąsiednich działek oraz betonowania równocześnie większej ilości działek z zachowaniem podziałów skurczowych

2. W miejscu montażu blachy szczelinowej podczas betonowania w obrębie blach należy nadlać beton tak, aby zachować minimalne zatopienie blachy na 3 cm w pierwszym cyklu betonowania

3. A – zbrojenie przeciwkarbowe w płycie 5 f12 co 10 cm długość 150 cm, górą i dołem prostopadle do dwusiecznej kąta (w ścianie 3 f10 co 10 cm długość 150 cm dwustronnie) (przy otworach i narożnikach wewnętrznych płyty)

Dozbrojenie narożników wewnętrznych oraz uskoków płyty



PRZERWA SKURCZOWA W ŚCIANIE — DET K-002-NOR-00
PRZERWA ROBOCZA PRZEGŁĘBIENIA — DET K-004-NOR-00
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

4. Rozstaw profili rysująco – uszczelniających w ścianach zostanie zamieszczony na rysunku wykonawczym. Profile rysująco – uszczelniające w ścianie montuje się co 5-6 metrów.

5. Otulina zbrojenia w elementach wykonywanych w technologii hydroizolacji bezpowłokowej nie może przekroczyć 6,5cm. W przypadku gdy jest większa należy dozbroic krzyżowo.
Zbrojenie przeciwskurczowe dla płyty i stropu min. 3,5cm2/m.
Zbrojenie przeciwskurczowe dla ścian min. 2,5cm2/m.

6. Okres przetrzymywania w szalunkach min. 72 h (zew. ściany fund., ściany zbiorników, boczna krawędź płyty fund.). Pozostałe elementy możliwe do rozszalowania po upływie 72h po uzyskaniu akceptacji Projektanta Konstrukcji.

7. Obciążenie płyty fund. oraz stropowej dopuszcza się po upływie min. 72h, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 15 MPa i po uzyskaniu akceptacji Projektanta Konstrukcji. Obciążenie należy rozłożyć równomiernie.

8. Montaż żurawi na płycie po uzyskaniu min. 75% projektowanej wytrzymałości, po uzyskaniu akceptacji Projektanta Konstrukcji budynku dopuszczalne wcześniejsze zamontowanie żurawia.

9. Zgodnie z regułami technologii bezpowłokowej niedopuszczalne jest łączenie, w obrębie jednej działki roboczej, mieszanek o dwóch różnych klasach lub o różnych składach. Konieczne jest wybetonowanie całej działki roboczej z mieszanki o tej samej klasie i o tym samym składzie tj. wg jednej receptury



Przekrój -1.1- -1.1
skala 1:50



Przekrój -1.2- -1.2
skala 1:50



Generalny Projektant
KAPS ARCHITEKCI
KORNELUK PARYSEK SŁOWIK sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 41/47, 01-503 Warszawa
tel. 22 896 93 60, fax 22 896 93 61

Branżowe Biuro Projektowe
KAPS ARCHITEKCI
KORNELUK PARYSEK SŁOWIK sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 41/47, 01-503 Warszawa
tel. 22 896 93 60, fax 22 896 93 61

Obiekt

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY
NA DZIAŁCE NR EW. 374/4 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR EW. 374/5 PRZY UL. SOWIEJ OBRĘBIE MIASTO MIKOŁAJKI

Inwestor

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH sp. z o.o.
ul. Warszawska 32, 11-730 Mikołajki

Projektant	Nr uprawnień	Podpis
arch. Maciej Parysek	WA 138/01	
arch. Tomasz Słowik	WA 137/01	

Zespół projektowy		Podpis
arch. Filip Pudło		
arch. Laura Nowakowska		
arch. Jakub Pietryszyn		
mgr inż. Katarzyna Basińska		

Weryfikator	Nr uprawnień	Podpis
arch. Tomasz Korneluk	WA 136/01	

Temat

Izolacja podziemia

Tytuł

Rzut fund. z elementami hydroizolacji bezpowłokowej - Bud. A1A2A3A4

Numer rysunku

K-100-NOR-00

Branża	Faza	Skala	Edycja	Data
A	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100 1:50	A	05.07.2018