



Zakład Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32
Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl
<http://www.zuk-mikolajki.pl>



DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/1/2019 NA BUDOWĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY NA DZIAŁCE NR EW. 374/4 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR EW. 374/5 PRZY UL. SOWIEJ W OBRĘBIE MIASTO MIKOŁAJKI – ETAP I – WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PYTANIE

W związku z zamiarem przystąpieniem do przetargu zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie i sprecyzowanie /ew. poprawienie/ załączonej dokumentacji. Po analizie załączonych przedmiarów i projektów prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału i w jakiej technologii mają być wykonane elewacje budynków – w przedmiarze /w formacie .pdf/ budynek A1 poz. 88 jest to tynk elewacyjny silikatowy o strukturze modelowanej, natomiast budynki A2, B1, B2, C /pozycje przedmiaru odpowiednio 380, 670, 960, 1250/ mają być wykonane z płytek klinkierowych. Również załączone rysunki elewacji sugerują okładziny z płytek klinkierowych, chociaż w załączonym STWiOR jest mowa o tynku silikatowym.

ODPOWIEDŹ:

Elewacje wszystkich budynków mają być wykończone tynkiem elewacyjnym silikatowym o strukturze modelowanej. W załączeniu poprawione przedmiary.

Załączniki:

KAPS Architekci_budynki wielorodzinne_MIKOŁAJKI_roboty budowlane_v5 – PRZEDMIAR.pdf
KAPS Architekci_budynki wielorodzinne_MIKOŁAJKI_roboty budowlane_v5 – PRZEDMIAR.ath

Prezes Zarządu
/Michał Olszewik/