

Pytania i odpowiedzi odnośnie możliwości zamiany na etapie przetargu niżej przedstawionych elementów wykończenia:

- opaski wokół okien - zamiana na malowane

Odpowiedź: Brak zgody. To jeden z kluczowych elementów estetycznych budynku.

- posadzki z żywicy poliuretanowej – zamiana na gres

Odpowiedź: Zgoda jest możliwa pod warunkiem uzgodnienia z Projektantem kolorystyki i wielkości płytek jako produktu zamiennego o parametrach zgodnych z pierwotną posadzką.

- drogi i chodniki z asfaltu wraz z podbudowami – na polbruk

Odpowiedź: Zgoda na kostkę bezfazową pod warunkiem uzgodnienia kolorystyki z Projektantem

- maszt telekomunikacyjny – zamiana na anteny montowane na kominach

Odpowiedź: Brak zgody. Projektant za wszelką cenę chce uniknąć oszpecenia budynków antenami, stąd projekt masztu. Z wycen wynikało, że koszty będą podobne.

- murki oporowe – skarpy oporowe strome z płyt jombowych lub kraty plastikowej

Odpowiedź: Brak zgody. W aktualnej wersji projektu murki oporowe zostały ograniczone do minimum.

- elewacja - tynk sylikatowy malowany farbą sylikatową – zamiana na tynk silikatowy, bez malowania

Odpowiedź: Brak zgody, jako element estetyczny był wybierany bardzo skrupulatnie po zmianie okładziny z ceglanej i został dobrany na podstawie próbek wykonywanych przez Producenta. Malowanie nadaje pożądany kolor, a technika nakładania specyficzną fakturę. Projektant będzie wymagał ścisłego trzymania się szczegółowo opisanej technologii wykonania aby uzyskać efekt przedstawiony na wizualizacjach. Będzie także konieczne wykonanie próby na ścianie budynku przed zatwierdzeniem i uruchomieniem całego procesu.