



Zakład Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32
Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl
<http://www.zuk-mikolajki.pl>

Mikołajki, 24 września 2013r

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku mieszkalnego 22-rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Mikołajkach – w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”, ogłoszonego dnia 18.09.2013r pod nr 379090-2013

Przedstawiamy stanowisko Zamawiającego na zadane pytanie przez zainteresowanego oferenta:

Pytanie:

1. Ilość metrów kwadratowych ścian zewnętrznych grubości 24 cm całego budynku
2. Ilość m² ścian wewnętrznych konstrukcyjnych grubości 24 cm
3. Ilość m² ścianek działowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym ściany piwnic, nadziemia, osłonowe, podłużne, poprzeczne i podłużne wewnętrzne wykonane są z elementów prefabrykowanych gr. 24 cm. Ściany działowe wykonane są z betonu komórkowego i zgodnie z zasadami obmiary podaje się w m³ i ta informacja znajduje się w poz. 31 przedmiaru robót.