



Zakład Usług Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32

Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl

<http://www.zuk-mikolajki.pl>

Mikołajki, 4 października 2013r

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku mieszkalnego 22-rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Mikołajkach – w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”, ogłoszonego dnia 18.09.2013r pod nr 379090-2013

Przedstawiamy stanowisko Zamawiającego na zadane pytanie przez zainteresowanego oferenta:

Pytanie

Proszę o określenie, czy płynną izolację pod okładzinami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, w których wykończenie posadzek wykonuje użytkownik należy ująć w wycenie? Obmiar powierzchni poziomych ujęty w poz. 115 przeznaczony pod wykonanie płynnych izolacji wskazuje na wykonanie ich we wszystkich pomieszczeniach, w których przewidywane jest ułożenie terakoty przez użytkownika.

Odpowiedź:

Należy wykonać płynną izolację pod okładzinami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, tj. w łazienkach i kuchniach.