

Mikołajki, dnia 28.11.2016r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule “Zaprojektuj i wybuduj”.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZAPYTANIE 1:

PFU str. 25 i 57 dot. Zbiornika permeatu – Prosimy o wskazanie lokalizacji budowy nowego zbiornika i o podanie jego wymiarów.

ODPOWIEDŹ 1:

Objętość zbiornika permeatu zależy od oferowanej technologii reaktora membranowego. Zamawiający zakłada, że objętość zbiornika wyniesie około 5 m³. Zbiornik będzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu mieszczącym wyposażenie niezbędne do pracy reaktora membranowego

ZAPYTANIE 2:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej pod zbiornik permeatu.

ODPOWIEDŹ 2:

Zbiornik będzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu mieszczącym wyposażenie niezbędne do pracy reaktora membranowego, zlokalizowanym wewnątrz istniejącej komory stabilizacji tlenowej.

PREZES ZARZĄDZAJĄCY

dr inż. Jarosław P...