

Mikołajki, dnia 05.12.2016r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule “Zaprojektuj i wybuduj”.**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 1:**

Proszę o uściślenie rodzaju stosowanych membran. W oryginalnych materiałach przetargowych była mowa o membranach rurowych (w domyśle kapilarnych) lub płytowych. Nie było mowy o sposobie odbioru permeatu. Większość stosowanych na świecie rozwiązań oparta jest na odbiorze permeatu poprzez pompy procesowe używane także do płukania. Ograniczenie sposobu odbioru permeatu do grawitacyjnego ogranicza możliwość innych rozwiązań szeroko stosowanych. W związku z tym, proszę o odpowiedź, czy do niniejszego przetargu dopuszczone będą membrany kapilarne lub płytowe z pompowym odbiorem permeatu

**ODPOWIEDŹ 1:**

Zamawiający informuje, że w oryginalnych materiałach przetargowych w pkt. 4.3.2 tiret „Wymagania dla ciągu filtracji membranowej” zapisano „...Permeat (ścieki oczyszczone) przepływa z membrany grawitacyjnie do odbiornika”. W związku z tym odpowiedź Zamawiającego była spójna z PFU. Tym niemniej Zamawiający informuje, że dopuszcza w niniejszym postępowaniu membrany kapilarne lub płytowe z pompowym odbiorem permeatu.

PREZES ZARZĄDU  
dr inż. Jarosław Pesta