

Mikołajki, 08.08.2017

L. dz. ZWiK 854 /17

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielnie zamówienia**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Woźnice – Grabnik”

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Poniżej przedstawiamy odpowiedź na zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 07.08.2017r.

ZAPYTANIE 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie większej części zadania w technologii przewiertu horyzontalnego sterowanego – minimum połowę zakresu przewidzianego metodą wykopu otwartego – przy jednoczesnym zastosowaniu rury PE 100-RC PN 10 SDR17?

ODPOWIEDŹ 1:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części zadania w technologii przewiertu horyzontalnego.

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Jarosław Pesta