

Dotyczy postępowania numer: 6/2021

**„Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach”**

**Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:**

1. Opis techniczny projektu technicznego branży elektrycznej pkt. 1.2 Zakres prac w zakresie automatyki i SCADA :

„W ramach realizacji nowego systemu SCADA należy zweryfikować poprawność działania elementów automatyki objętych wymienianym 7Technologies, w szczególności higienizacji osadu oraz dokonać wymiany uszkodzonego ultradźwiękowego przetwornika poziomu w zbiorniku PIX – na równoważny.”

Odp. Zamawiający rezygnuje z dostarczenia i zamontowania elementów automatyki higienizacji osadu, wymaga natomiast wymiany uszkodzonego ultradźwiękowego przetwornika poziomu w zbiorniku PIX- na równoważny.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*dr inż. Jarosław Pesta*